



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Klima Teknik Bakım
	Doküman No	T-026
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Ana Bilgisayarların bulunduğu yerlerdeki, ortam sıcaklığının cihaz çalışmalarına ve ölçüm sonuçlarına etki ettiği yerlerdeki klimaların periyodik bakımları yapılır.2. Periyodik bakımı yapılacak klimalar kalite sorumluları tarafından ilgili Şube Müdürlüğüne bildirilir ve "Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesinde gösterilir.3. Klima bakım teknik elemanı yılda bir defa periyodik bakımı yapılan klimalara ilişkin analiz yapılır.4. Klima teste alınır. Bu testte ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol edilir. Herhangi bir arıza varsa tespit edilir.5. Dış ve iç ünite radyatörleri temizleyici solüsyon ile temizlenir.6. İç ünite de bulunan hava filtresi temizleyici solüsyon temizlenir.7. Gaz kontrolü yapılır. Gazda eksilme varsa gaz eklenir.8. Elektrik tesisatı kontrol edilir. Herhangi bir aksaklık varsa müdahale edilir.9. Su gideri kontrolü yapılır.10. Bakır borularının izolasyonu kontrol edilir. İzolasyonda aşınma varsa tadilat yapılır veya tamamen değiştirilir.11. Klima santrallerinde kayışlar kontrol edilir. Eğer varsa fanlar ve kartlar kontrol edilir.
-----------------	---

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih .../.../....

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---